



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (OM: FI 23344)
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMA
1111 Budapest, XI., Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2043 Fax: 463-2017 WEB <http://www.epito.bme.hu/eam/> E-mail: geologia@mail.bme.hu
A NAT által NAT-1-1258/2007 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A szemalak meghatározása. Lemezességi szám.

Vevő: Versendkő Bányászati Kft. *Iktatószám: VI-257/v/2010*
1118 Budapest, Budaörsi utca 64. *Jelen jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz*
Minta megnevezése és azonosítási jele: „Petőfibánya” minta
Minta állapota: légszáraz
Mintavétel módja: megbízó által
Mintavétel helye: Petőfibánya
Kőzet fajtája: riolit
Mintavétel időpontja: 2011. január 11.
Minta beérkezésének dátuma: 2011. január 11.
Minta vizsgálatának dátuma: 2011. január 21.
Vizsgálati szemmagysági osztály: 31,5/50
Vizsgálatra vonatkozó előírás: MSZ EN 933-3:1998, MSZ EN 13450:2003
Kapcsolódó dokumentumok azonosítói: *
Mintavételi jegyzőkönyv: Iktatószám szerint irattározva
Vizsgálati lapok: Iktatószám szerint irattározva

Vizsgálati eredmények:

Szemmagysági osztály [mm]	Lemezességi szám FI [m%]
31,5/40	17,34
40/50	17,84

Összesített lemezességi szám: FI 18%

Budapest, 2011. január 24


Dr. Görög Péter
témavezető



Dr. Balázs L. György
laboratórium vezető

VIII

*Kapcsolódó dokumentumok a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Anyagvizsgáló Laboratóriumában vannak irattározva.
A Vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintadarabokra vonatkoznak.
A Vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad másolni.

Iktatószám: VI-257/v/2010